

SONACOUSTIC CL (35 mm)

SPUITPLASTERWERK Opbouw constructie;

Mineralewolplaat in harde persing, dikte 30 mm, aan te brengen op vast ondergrond middels verlijming of te monteren op een metalen of houten regelwerk minimaal voorzien van een enkele gipsplaat waarvan de naden tocht dicht afgewerkt dienen te worden, zodat een spouw ontstaat.

Maximale afstand h.o.h. tussen profielen of houten latten 400 mm.

Na montage de onderplaat vlak te schuren. Oneffenheden tot maximaal 10 mm in de b.v. betonnen ondergrond kunnen door deze behandeling worden weggewerkt.

Vervolgens een laag Sonaplaster in een dikte van ca. 3 mm over de vlakgeschuurde platen te spuiten en glad te strijken. Na droging van de laag Sonaplaster het oppervlak vlak te slijpen.

Na deze bewerking een laag Sonafinish in een dikte van ca. 2 mm te verspuiten.

Kleur

Montage/spuitwerk door gecertificeerde installateurs. In geval van montage door verlijming dient de ondergrond droog, schoon en vetvrij te zijn. E.e.a. ter beoordeling van de installateur.

V-naden en gaten in de ondergrond dienen te worden dichtgezet.

Sonacoustic akoestische plafond –en wandafwerking;

Fabrikant Asona Benelux b.v.



Tel. 020-6435850, Fax. 020-6434831, E-mail: info@asona.nl